



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРОКУРАТУРА**  
КАДОМСКОГО РАЙОНА

Директору МОУ Енкаевская школа  
Масловой Г.Н.

ул. Горная, д. 2,  
р.п. Кадом, 391670

19.12.2024 № 25-2024

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
о недопустимости нарушений  
требований законодательства о  
пожарной безопасности

Прокуратурой Кадомского района 19.12.2024 проведена проверка состояния пожарной безопасности в преддверии празднования новогодних праздников в МОУ Енкаевская школа, расположенном по адресу: Рязанская область, Кадомский район, с. Четово, ул.Школьная д.26, которое является местом массового пребывания людей.

Согласно ч.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Согласно п. 60 Правил, руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку (п. 403 Правил).

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179 утвержден «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 4.4.1 которого определено, что все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных для каждого вида огнетушителя (ОТВ вода, пена – не реже одного раза в год).

В ходе проверки установлено, что 2 огнетушителя, расположенные в помещениях МОУ Енкаевская школа, перезаряжались 29.12.2023 года, в настоящее время на перезарядку не направлены, в связи с чем с указанной даты может возникнуть угроза пожарной безопасности граждан, находящихся на объекте, в том числе несовершеннолетних.

Таким образом, выявленный факт свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны работников муниципального учреждения, поскольку нахождение в неисправном состоянии первичных средств пожаротушения может способствовать наступлению негативных последствий в случае возникновения пожара.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22 и ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

#### ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Директора МОУ Енкаевская школа Маслову Г.Н. о недопустимости нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В случае невыполнения требований, содержащихся в настоящем предостережении, прокуратурой района будет рассмотрен вопрос о привлечении Вас к предусмотренной законом ответственности.

Заместитель прокурора района  
юрист 1 класса

А.В. Грибанова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 532720A6E2905A810E303C846F8DB968  
Владелец Грибанова Анна Владимировна  
Действителен с 18.11.2024 по 11.02.2026

Объяснения: Мне разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

В помещениях в МОУ Енкаевская школа расположено 2 огнетушителя, которые должны перезаряжаться не реже 1 раза в год, последний раз они

перезаряжались 29.12.2023. На момент проведения проверки прокуратурой Кадомского района 19.12.2024 на перезарядку не направлены, в связи с моей невнимательностью.

После объявления мне предостережения обязуюсь не допустить нарушение норм действующего законодательства, направив указанные огнетушители на перезарядку в специализированную организацию.

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему прокурору разъяснены.

«\_\_»\_\_\_\_\_2024 год

\_\_\_\_\_